

**Największe wartości prądów wyłączenia wkładek topikowych firmy Siba  
typu NH 000, 00, 0, 1, 2, 3, gG 500 V**

$I_n$ [A]	t=5 s		t=0,4 s		t=0,2 s	
	$I_{max}$ [A]	k	$I_{max}$ [A]	k	$I_{max}$ [A]	k
6	22	3,6	30	5,0	33	5,5
10	36	3,6	57	5,7	69	6,9
16	56	3,5	91	5,7	107	6,7
20	72	3,6	124	6,2	148	7,4
25	92	3,7	165	6,6	200	8,0
32	109	3,4	205	6,4	253	7,9
35	126	3,6	238	6,8	280	8,0
40	148	3,7	280	7,0	340	8,5
50	195	3,9	345	6,9	410	8,2
63	271	4,3	472	7,5	556	8,8
80	344	4,3	608	7,6	728	9,1
100	500	5,0	860	8,6	1020	10,2
125	637	5,1	1175	9,4	1390	11,1
160	848	5,3	1552	9,7	1820	11,4
200	1120	5,6	2080	10,4	2460	12,3
224	1280	5,7	2460	11,0	2890	12,9
250	1550	6,2	3000	12,0	3520	14,1
315	1920	6,1	3810	12,1	4500	14,3
355	2350	6,6	4720	13,3	5360	15,1
400	2680	6,7	5080	12,7	5800	14,5
500	3450	6,9	6100	12,2	7300	14,6
630	4290	6,8	7620	12,1	8880	14,1